

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности по Комсомольскому району

(наименование территориального органа МЧС России)

Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Хабаровскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 27 тел. (факс) 54-10-28 e-mail: kmsrn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 55/1/1-7

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная
школа Гайтерского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского
края

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

директор Михайлик И.В.

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

Комсомольского района

по пожарному

(наименование органа ОН/Д)

надзору № 55 от «12» июня 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» выездная в период: "22" июля 2016 г. с 09 час. 40 мин. до 10 час. 20
мин. и "12" августа 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 20 мин. проведена проверка Пархоменко
Андреем Владимировичем - Государственным инспектором Комсомольского района по пожар-
ному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной
школа Гайтерского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского
края

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: директор Михайлик И.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
①	Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации размещен в помещении, не оборудованном аварийным освещением.	п. 10 ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2009 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.12, п. 13.14.13 СП 5.13130.2009	31.08.2016	
②	Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией не выполнены проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях	ч. 2 ст. 82 ФЗ № 123 от 22.07.2009 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	31.08.2016	

	пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а именно требуется замена кабельных изделий (СОУЭ) на негорючие.			
3.	Шлейфы пожарной сигнализации не выполнены с учетом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия (требуется замена на негорючий)	ч. 2 ст. 82 ФЗ № 123 от 22.07.2009 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2018г.	
4.	Электропитание автоматической установки пожарной сигнализации не выполнено огнестойким кабелем с медными жилами, не распространяющим горение с низким дымо и газовыделением.	ч. 2 ст. 82 ФЗ № 123 от 22.07.2009 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2018г.	
5.	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	01.08.2018г.	
6.	На противопожарной двери электрощитовой отсутствует устройство для самозакрывания	п. 8 ст. 88 ФЗ №123 от 22.07.2009 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2018г.	
7.	Не определены руководителем порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением правительства № 390 от 25.04.2012г.	01.08.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трех месячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Комсомольского района
по пожарному надзору
Пархоменко А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


«12» августа 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Мисев

(подпись)

«12» августа 2016 г.



Самойлов Александр В.В.

(должность, фамилия, инициалы)